



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, тел. 4-000-9

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 29 » апреля 20 21 года

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

г. Биробиджан

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу/адресам: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом – Алейхема, д. 98

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. от 20.04.2021 № 35

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (с 14 час. 00 мин. 29.04.2021 до 15 час. 00 мин. 01.05.2021)

(рабочих дней/часов)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району

Акт составлен: УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Заведующий отделом профилактики Овчинников А.А. 20.04.2021

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Марков Артур Владимирович – государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору;

При проведении проверки присутствовали: Кулеш О.И., Давыдов Д.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На объекте защиты не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей (магнитных замков) эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания (п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» далее – ФЗ № 123, п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 далее – ППР № 1479) (Лицо, допустившее нарушение – МБДОУ «Детский сад № 31», заведующий – Кулеш О.И.);

2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выполнены кабелем, не способным сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (используется обычный телефонный кабель) (ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 ППР № 1479) (Лицо, допустившее нарушение – МБДОУ «Детский сад № 31», заведующий – Кулеш О.И.);

3. Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения) не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (ст. 1, ст. 4, ст.5,ст.6, п.3 ст. 52, ст. 54, п. 4- п.5 ст.83 ФЗ № 123) (Лицо, допустившее нарушение – МБДОУ «Детский сад № 31», заведующий – Кулеш О.И.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

С.И.И.  
(подпись проверяющего)

О.И.Кулеш  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписания от 29.04.2021 № 35/1/1, протокол от 29.04.2021 № 147/198

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Марков А. В.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Юлиан Абрамович Швацкин

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» 04 2024 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)