



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО  
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3, тел. 4-000-9

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание N 35/ 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. от 20.04.2021 № 35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:  
«27» апреля 2021 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«29» апреля 2021 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Марковым Артуром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Помещений: МБДОУ «Детский сад № 31», расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом - Алейхема, д. 98

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Кулеш Ольгой Ивановной – заведующей МБДОУ «Детский сад № 31»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей (магнитных замков) эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания	п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» далее – ФЗ № 123, п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 далее – ППР № 1479	29.04.2022	

2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выполнены кабелем, не способным сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (используется обычный телефонный кабель)	ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 ППП № 1479	29.04.2022	
3. Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения) не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок	ст. 1, ст. 4, ст.5,ст.6, п.3 ст. 52, ст. 54, п. 4- п.5 ст.83 ФЗ № 123	29.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Биробиджана  
и Биробиджанского района по пожарному надзору  
Марков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 24 » апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » 04 2021 года